施設名	昭島市清掃センター	1　号炉
施設住所	昭島市田中町四丁目３番14号	

別紙1-1
焼却施設

令和　6　年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	－	可燃ごみ											
量（ton）	－				1,877	1,807	1,700				1,438	1,204	
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	－	焼却炉出口											
測定結果の得られた年月日	－				R6.10.1	R6.11.14	R6.11.14				R7.3.25	R7.4.4	
測定結果（℃）	800℃以上				900	897	898				904	898	
集じん機に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	－	集じん機入口											
測定結果の得られた年月日	－				R6.10.1	R6.11.14	R6.11.14				R7.3.25	R7.4.4	
測定結果（℃）	概ね200℃				168	170	168				157	157	
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
測定結果の得られた年月日	－				R6.10.1	R6.11.14	R6.11.14				R7.3.25	R7.4.4	
測定結果（ppm）	100				19	50	10				13	18	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	－				稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日				稼働日毎日	稼働日毎日	
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
排ガスを採取した年月日	－					R6.8.23					R7.1.24		
測定結果を得られた年月日	－					R6.11.14					R7.3.25		
測定結果(ng-TEQ/m^{3}N)	5					0.0097					0.035		
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
排ガスを採取した年月日	－				R6.7.30	R6.8.23	R6.9.26				R7.1.24	R7.2.6	
測定結果を得られた年月日	－				R6.10.1	R6.11.14	R6.11.14				R7.3.25	R7.4.4	
測定結果　硫黄酸化物（ppm）					6	—	<4				—	<4	
測定結果　ばいじん(g/m^{3}N)	0.15				<0.003	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	
測定結果　塩化水素（ppm）	430				21	14	<2				10	6	
測定結果　窒素酸化物（ppm）	250				63	—	53				—	60	

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
測定値は第三者機関による測定結果
燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度は、排ガス測定日の平均値

別紙1

令和　6　年度
維持管理状況に関する情報

施設名	昭島市清掃センター	2　号炉
施設住所	昭島市田中町四丁目３番14号	

別紙1-2
焼却施設

令和　6　年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	－	可燃ごみ											
量（ton）	－	2,026	2193					1970	1618	1735			
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	－	焼却炉出口											
測定結果の得られた年月日	－	R6.5.10	R6.10.1					R6.11.25	R6.11.27	R6.12.27			
測定結果（℃）	800℃以上	897	899					887	906	906			
集じん機に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	－	集じん機入口											
測定結果の得られた年月日	－	R6.5.10	R6.10.1					R6.11.25	R6.11.27	R6.12.27			
測定結果（℃）	概ね200℃	170	173					167	170	167			
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
測定結果の得られた年月日	－	R6.5.10	R6.10.1					R6.11.25	R6.11.27	R6.12.27			
測定結果（ppm）	100	10	8					17	<7	15			
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	－	稼働日毎日	稼働日毎日					稼働日毎日	稼働日毎日	稼働日毎日			
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
排ガスを採取した年月日	－		R6.5.29						R6.11.27				
測定結果を得られた年月日	－		R6.10.1						R7.2.5				
測定結果(ng-TEQ/m^{3}N)	5		0.00059						0.0064				
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	－	煙突中段（地上40メートル）											
排ガスを採取した年月日	－	R6.4.17	R6.5.29					R6.10.23	R6.11.27	R6.12.27			
測定結果を得られた年月日	－	R6.5.10	R6.10.1					R6.11.25	R7.2.5	R7.2.26			
測定結果　硫黄酸化物（ppm）		<3	—					<3	—	<4			
測定結果　ばいじん(g/m^{3}N)	0.15	<0.003	<0.004					<0.003	<0.004	<0.004			
測定結果　塩化水素（ppm）	430	7	16					6	6	10			
測定結果　窒素酸化物（ppm）	250	62	—					49	—	80			

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
測定値は第三者機関による測定結果
燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度は、排ガス測定日の平均値

別紙1

令和　6　年度
維持管理状況に関する情報