

施設名	昭島市清掃センター	1号炉
施設住所	昭島市田中町四丁目3番14号	

別紙1-1
焼却施設

令和 6 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	—	可燃ごみ											
量 (ton)	—												
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	焼却炉出口											
測定結果の得られた年月日	—												
測定結果 (°C)	800°C以上												
集じん機に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	集じん機入口											
測定結果の得られた年月日	—												
測定結果 (°C)	概ね200°C												
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
測定結果の得られた年月日	—												
測定結果 (ppm)	100												
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—												
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
排ガスを採取した年月日	—												
測定結果を得られた年月日	—												
測定結果 (ng-TEQ/m³N)	5												
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
排ガスを採取した年月日	—												
測定結果を得られた年月日	—												
測定結果	硫黄酸化物 (ppm)												
	ばいじん (g/m³N)	0.15											
	塩化水素 (ppm)	430											
	窒素酸化物 (ppm)	250											

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
測定値は第三者機関による測定結果
燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度は、排ガス測定日の平均値

別紙1

施設名	昭島市清掃センター	2号炉
施設住所	昭島市田中町四丁目3番14号	

別紙1-2
焼却施設

令和 6 年度	維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物													
種類	—	可燃ごみ											
量 (ton)	—	2,026											
燃焼室中の燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	焼却炉出口											
測定結果の得られた年月日	—	R6. 5. 10											
測定結果 (°C)	800°C以上	908											
集じん機に流入する燃焼ガス温度													
測定を行った位置	—	集じん機入口											
測定結果の得られた年月日	—	R6. 5. 10											
測定結果 (°C)	概ね200°C	172											
排ガス中の一酸化炭素濃度													
測定を行った位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
測定結果の得られた年月日	—	R6. 5. 10											
測定結果 (ppm)	100	10											
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日													
年月日	—	稼働日毎日											
排ガス中のダイオキシン類													
排ガスを採取した位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
排ガスを採取した年月日	—												
測定結果を得られた年月日	—												
測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	5												
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度													
排ガスを採取した位置	—	煙突中段 (地上40メートル)											
排ガスを採取した年月日	—	R6. 4. 17											
測定結果を得られた年月日	—	R6. 5. 10											
測定結果	硫黄酸化物 (ppm)	<3											
	ばいじん (g/m ³ N)	0.15	<0.003										
	塩化水素 (ppm)	430	7										
	窒素酸化物 (ppm)	250	62										

排ガス中の一酸化炭素濃度及びばい煙の測定結果は、酸素濃度12%の換算値
測定値は第三者機関による測定結果
燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガス温度は、排ガス測定日の平均値

別紙1