## 令和8年度　水道水質検査結果（年12回実施）

| 採水日 | 系統 | 水温 (℃) | 一般細菌 (個/mL) | 大腸菌 | 亜硝酸態窒素 (mg/L) | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) | 塩素酸 (mg/L) | 塩化物イオン (mg/L) | TOC (mg/L) | pH | 味 | 臭気 | 色度 (度) | 濁度 (度) | 電気伝導度 (μS/cm) | 残留塩素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 4月8日 | 東部系 | 17.1 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.15 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 187 | 0.23 |
| | 西部系 | 17.0 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.5 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 157 | 0.21 |
| | 北部系 | 17.6 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.95 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 199 | 0.20 |
| 5月20日 | 東部系 | 21.1 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.23 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.5 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 197 | 0.20 |
| | 西部系 | 20.5 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.3 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 165 | 0.23 |
| | 北部系 | 22.6 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.19 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.5 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 199 | 0.18 |
| 6月11日 | 東部系 | 19.8 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.94 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 199 | 0.22 |
| | 西部系 | 19.5 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.3 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 166 | 0.19 |
| | 北部系 | 21.1 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.98 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.5 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 198 | 0.23 |
| 7月1日 | 東部系 | 20.7 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.29 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 200 | 0.19 |
| | 西部系 | 20.0 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.4 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 156 | 0.20 |
| | 北部系 | 22.0 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.26 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 195 | 0.22 |
| 8月5日 | 東部系 | 22.8 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.20 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 199 | 0.19 |
| | 西部系 | 21.6 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.5 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 162 | 0.18 |
| | 北部系 | 24.1 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.18 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 186 | 0.19 |
| 9月16日 | 東部系 | 20.2 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.22 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 183 | 0.18 |
| | 西部系 | 19.7 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.4 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 155 | 0.18 |
| | 北部系 | 21.8 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.28 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 192 | 0.18 |
| 10月20日 | 東部系 | 19.8 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.19 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 188 | 0.25 |
| | 西部系 | 19.5 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1未満 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.4 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 157 | 0.21 |
| | 北部系 | 20.8 | 1未満 | 不検出 | 0.004未満 | 1.15 | 0.06未満 | 20未満 | 0.3未満 | 7.6 | 異味なし | 異臭気なし | 0.5未満 | 0.2未満 | 185 | 0.20 |
| 水質基準値 | | — | 100 | 検出されないこと | 0.04 | 10 | 0.6 | 200 | 3 | 5.8～8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 | 2 | — | 0.1以上 |

※採水地点　　東部系：郷地町１丁目 、 西部系：拝島町２丁目 、 北部系：もくせいの杜２丁目