

# 昭島市指定給水装置用材料の品目表

令和 4 年 7 月 1 日

昭島市水道部工務課給水係

## 1. 昭島市指定給水装置用材料の品目表について

本表は、昭島市給水条例施行規程第8条1項に規定する「配水管又は他の給水管からの分岐部分から水道メーターまでの部分の給水管」及び同条第2項に規定する「前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらを保護するための附属用具」に該当するものとして、市が指定した材料の品目表である。

## 2. 昭島市指定給水装置用材料の品目表

### 1 給水管

|   | 品 目        | 適用規格及び仕様等                                              | 呼び径           | 確認方法                  |
|---|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ① | ステンレス鋼管    | JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管 (B SUS316)<br>又はこれと同等の規格に適合するもの  | 20～50         | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
| ② | 波状ステンレス鋼管  | JWWA G 119水道用波状ステンレス鋼管 (B SUS316)<br>又はこれと同等の規格に適合するもの | 20～50         |                       |
| ③ | ダクタイル鋳鉄管   | JWWA G 120水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 (エポキシ樹脂粉体塗装)                  | G X 形 75～250  |                       |
|   |            | JWWA G 113水道用ダクタイル鋳鉄管 (NS形) (エポキシ樹脂粉体塗装)               | N S 形 300～350 |                       |
| ④ | ダクタイル鋳鉄異形管 | 東京都水道用配管材料仕様書                                          | G X 形 75～250  |                       |
|   |            | JWWA G 114水道用ダクタイル鋳鉄 異形管 (NS形)                         | N S 形 300～350 |                       |

### 2 給水用具

|   | 品目                | 適用規格及び仕様等                       | 呼び径        | 製造業者     | 品名又は型式                                  | 確認方法                  |
|---|-------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ① | サドル付分水栓<br>(鋳鉄管用) | ステンレス製サドル付<br>分水栓<br>日水協規格 タイプA | 2 5<br>5 0 | 前澤給装(株)  | ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ型・タイプA               | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                   |                                 |            | (株)タブチ   | ステンレス製フランジ型サドル付分水栓 NXF-S                |                       |
|   |                   |                                 |            | (株)キッツ   | ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ式(G型)<br>[タイプA] WXKD |                       |
|   |                   |                                 |            | (株)日邦バルブ | ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ型・タイプA               |                       |

|   | 品目                         | 適用規格及び仕様等         | 呼び径   | 製造業者       | 品名又は型式                                | 確認方法                            |
|---|----------------------------|-------------------|-------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ② | ステンレス製<br>サドル付分水栓用<br>ソケット | 分水栓用ソケット<br>ユニオン型 | 25×20 | 前澤給装(株)    | サドル付分水栓用ソケット ユニオンタイプ                  | 第 三 者 認 証<br>機 関 の 認 証<br>マ ー ク |
|   |                            |                   | 25×25 | (株)タブチ     | 可撓式ステンレス鋼管用継手 YSM-3                   |                                 |
|   |                            |                   | 50×30 | (株)キッツ     | ステンレス製水道用ステンレス鋼鋼管継手(ユニオン式ソケット)WJUW-MS |                                 |
|   |                            |                   | 50×40 |            |                                       |                                 |
|   |                            |                   | 50×50 | 大平洋特殊鑄造(株) | 分水栓ソケット (ユニオン式)                       |                                 |

|   | 品目            | 適用規格及び仕様等                                                      | 呼び径           | 製造業者       | 品名又は型式                            | 確認方法                  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ③ | ステンレス鋼管継<br>手 | JWWA G 116水道用ステンレス鋼鋼管継手又はこれと同等の規格に適合するもの<br>(ステンレス製伸縮可とう式継手のみ) | 20<br>～<br>50 | 前澤給装(株)    | ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手 MSJ継手            | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |               |                                                                |               | (株)タブチ     | 可撓式ステンレス鋼管用継手 YS〇〇                |                       |
|   |               |                                                                |               | (株)キッツ     | ステンレス製水道用ステンレス鋼鋼管継手 (伸縮可とう式) WJUW |                       |
|   |               |                                                                |               | (株)日邦バルブ   | 水道用ステンレス鋼管用 伸縮可とう継手 SFJ           |                       |
|   |               |                                                                |               | 大平洋特殊鑄造(株) | BMJ型                              |                       |

|   | 品目   | 適用規格及び仕様等                               | 呼び径           | 製造業者       | 品名又は型式                              | 確認方法                  |
|---|------|-----------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ④ | 乙止水栓 | ステンレス製ボール止水栓<br>B-HIVP（左開）<br>B-SSP（左開） | 20<br>～<br>50 | 前澤給装(株)    | ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP、B-SSP           | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |      |                                         |               | (株)タブチ     | ステンレス製ボール止水栓 YSB-HIVP-3*、YSB-SSP-3* |                       |
|   |      |                                         |               | (株)キッツ     | ステンレス製ボール止水栓 WSU-UGVT、WSU-UUT       |                       |
|   |      |                                         |               | (株)日邦バルブ   | ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP、B-SSP           |                       |
|   |      |                                         |               | 大平洋特殊鑄造(株) | 継手一体型止水栓 B-HIVP、B-SSP               |                       |

|   | 品目                | 適用規格及び仕様等         | 呼び径            | 製造業者 | 品名又は型式 | 確認方法                  |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|-----------------------|
| ⑤ | G X形ソフトシー<br>ル仕切弁 | 東京都水道用配管材料<br>仕様書 | 75<br>～<br>250 |      |        | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |

|   | 品目                | 適用規格及び仕様等         | 呼び径             | 製造業者 | 品名又は型式 | 確認方法                  |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------|-----------------------|
| ⑥ | N S形ソフトシー<br>ル仕切弁 | 東京都水道用配管材料<br>仕様書 | 300<br>～<br>350 |      |        | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |

|   | 品目                 | 適用規格及び仕様等                                     | 呼び径           | 製造業者     | 品名又は型式                                      | 確認方法                  |
|---|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| ⑦ | メーター用止水栓<br>(ユニオン) | 逆止弁付ボール伸縮止<br>水栓 開閉防止機能付<br>き (蝶ハンドル)<br>ユニオン | 13<br>～<br>25 | 前澤給装(株)  | S型開閉防止2型(ST2型) 蝶H                           | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                    |                                               |               | (株)タブチ   | L止水栓 盗難C形 BLS-TC・TI                         |                       |
|   |                    |                                               |               | (株)キッツ   | 蝶型BCハンドル開閉防止D型 WSB-GND                      |                       |
|   |                    |                                               |               | (株)日邦バルブ | NT-MS-PC伸縮ボール止水栓 蝶H                         |                       |
|   |                    | 逆止弁付ボール伸縮止<br>水栓 (丸ハンドル)<br>ユニオン              | 30<br>～<br>50 | 前澤給装(株)  | 水道用逆ボ止水栓S型並行おねじ・伸縮型<br>(呼び径30、40、50) 354764 |                       |
|   |                    |                                               |               | (株)タブチ   | 逆止弁付きボール式止水栓 BLM (呼び径30、<br>40、50)          |                       |
|   |                    |                                               |               | (株)日邦バルブ | PC伸縮ボール止水栓 PC-MEO (呼び径30、4<br>0、50)         |                       |

|   | 品目                 | 適用規格及び仕様等                        | 呼び径 | 製造業者     | 品名又は型式                                           | 確認方法                  |
|---|--------------------|----------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| ⑧ | メーター用止水栓<br>(フランジ) | 逆止弁付ボール伸縮止<br>水栓 (丸ハンドル)<br>フランジ | 50  | 前澤給装(株)  | 水道用逆ボ止水栓S型並行おねじ・伸縮型<br>平行おねじ×フランジ (呼び径50) 354762 | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                    |                                  |     | (株)タブチ   | 逆止弁付きボール式止水栓<br>BLFM-* (呼び径50)                   |                       |
|   |                    |                                  |     | (株)日邦バルブ | PC伸縮ボール止水栓<br>PC-MEO (呼び径50)                     |                       |

|   | 品目                           | 適用規格及び仕様等                                             | 呼び径   | 製造業者     | 品名又は型式                                              | 確認方法        |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ⑨ | メーターバイパス<br>ユニット<br>呼び径25～75 | 【東京都認証品】<br>メーター接続部<br>25-40 圧着式<br>50-75 ユニトリック×フランジ | 25～75 | 前澤給装(株)  | メーターバイパスユニット3型                                      | 都の<br>認証マーク |
|   |                              |                                                       |       | (株)タブチ   | メーターバイパス MTB-GJAB (30、40)<br>MTB-GFAB-S (50)        |             |
|   |                              |                                                       |       | (株)日邦バルブ | MBU-S、MBU-S2<br>EW-MBU-S (40.50)<br>EW-MBU-S-N (50) |             |

|   | 品目                | 適用規格及び仕様等                                                                                        | 呼び径   | 製造業者     | 品名又は型式                                                                                 | 確認方法                  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ⑩ | メーターユニット<br>(埋設用) | ・1次側ボール止水栓<br>・2次側に逆止弁<br>・止水栓に開閉防止機能付<br>き又は停水キャップが装<br>着できること<br>・メーター接続：圧着式<br>・パッキン：メーターパッキン | 13～50 | 前澤給装(株)  | メーターセット-2型、3型、40、50 (13～50)                                                            | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                   |                                                                                                  |       | (株)タブチ   | メーターベース止水盗防TH形H付 MMBYUN-<br>THH-S (20～25)<br>メーターベース (ボックス一体) 盗防TH形MBB-U-<br>O-TH (20) |                       |
|   |                   |                                                                                                  |       | (株)日邦バルブ | メーターユニット MUG・PK-PC (13～25)                                                             |                       |

|   | 品目                  | 適用規格及び仕様等                                                                                                   | 呼び径   | 製造業者    | 品名又は型式                                                          | 確認方法                  |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ⑪ | メーターユニット<br>(埋設用複式) | ・1次側ボール止水栓<br>・2次側に逆止弁<br>・止水栓に開閉防止機能付<br>き又は停水キャップが装<br>着できること<br>・メーター接続：ねじ接続<br>(上水ねじ)<br>・パッキン：メーターパッキン | 13～25 | 前澤給装(株) | まとめーた                                                           | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                     |                                                                                                             |       | (株)タブチ  | クワトロ FUA-BE (20・20×13S) FUS-BE20)<br>FQAD (20・20×13S) FQSD (20) |                       |

|   | 品目                  | 適用規格及び仕様等                                                                                                                                                                             | 呼び径   | 製造業者     | 品名又は型式                          | 確認方法                  |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| ⑫ | メーターユニット<br>(地上式複式) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 次側ボール止水栓</li> <li>・ 2 次側に逆止弁</li> <li>・ 止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること</li> <li>・ メーター接続：ねじ接続<br/>(上水ねじ)</li> <li>・ パッキン：メーターパッキン</li> </ul> | 13～25 | (株)日邦バルブ | アクアステージアM U A<br>(メーターパッキン式のもの) | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |

|   | 品目                   | 適用規格及び仕様等                                                                                                                                                                 | 呼び径   | 製造業者     | 品名又は型式                                                                                                                                  | 確認方法                  |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ⑬ | メーターユニット<br>パイプシャフト用 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 次側ボール止水栓</li> <li>・ 2 次側に逆止弁</li> <li>・ 止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること</li> <li>・ メーター接続：圧着式</li> <li>・ パッキン：メーターパッキン</li> </ul> | 13～50 | 前澤給装(株)  | メータセット<br>P S 5 T K (13・20) L 型、G L 型、I 型、G I 型<br>P S 3 T K (25) L 型、G L 型、I 型、G I 型                                                   | 第三者認証<br>機関の認証<br>マーク |
|   |                      |                                                                                                                                                                           |       | (株)タブリ   | メータユニットMUK5 (20・25) L-UVP、L-UP、<br>L-GVUP、L-GVP、LP-UVP、LP-UP、LP-<br>GVUP、LP-GVP、S-UVP、S-UP、S-GVUP、<br>S-GVP、SP-UVP、SP-UP、SP-GVUP、SP-GVP |                       |
|   |                      |                                                                                                                                                                           |       | (株)日邦バルブ | メータユニット RMUP 3 -PK (減圧弁付)、<br>SMUP 3 -PK (減圧弁無) (13・20・25)<br>R M U P 3 ・ E P、S M U P 3 ・ E P                                           |                       |

### 3 付属用具

|   | 品目     | 適用規格及び仕様等                  | 呼び径 | 製造業者      | 品名又は型式                | 確認方法 |
|---|--------|----------------------------|-----|-----------|-----------------------|------|
| ① | 止水栓きょう | 蓋・蓋受：F C D<br>蓋に「S」マーク（注1） |     | 前澤化成工業(株) | SSDD100・SSD75・SSDD150 |      |

（注1）「S」マークは乙止水栓がステンレス製ボール止水栓を示す。

きょうの交換等で乙止水栓が砲金製の場合は「水」マークとする。

|   | 品目     | 適用規格及び仕様等 | 呼び径 | 製造業者       | 品名又は型式                                                                     | 確認方法 |
|---|--------|-----------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ② | 仕切弁きょう | 鋳鉄製       |     | 日之出水道機器(株) | CVONS-21G-30LU（VDRタイプ）<br>CVONS-17G-39LU(ALS＊)昭島市型仕切弁筐<br>弁筐用底板（レジンコンクリート） |      |

#### 4 確認用の紋章又はマーク

| 第三者認証機関の認証マーク                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| シール、印刷等                                                                             | 打刻、鋳出し等                                                                              | 打刻、押印、刷込み、鋳出し等                                                                        |
|    |   |    |
| 東京都の認証マーク                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
| 打刻、鋳出し又は<br>スタンプ                                                                    | 貼付けシール等                                                                              | 貼付けシール等                                                                               |
|  |  |  |



|     |                      |
|-----|----------------------|
| 制定日 | 令和 2 年 1 2 月 2 1 日   |
| 施行日 | 令和 3 年    1 年    4 日 |
| 改定  | 令和 3 年    6 年    1 日 |
| 改定  | 令和 4 年    7 年    1 日 |