

昭島市指定給水装置用材料の品目表

令和4年7月1日

昭島市水道部工務課給水係

1. 昭島市指定給水装置用材料の品目表について

本表は、昭島市給水条例施行規程第8条1項に規定する「配水管又は他の給水管からの分岐部分から水道メーターまでの部分の給水管」及び同条第2項に規定する「前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらを保護するための附属用具」に該当するものとして、市が指定した材料の品目表である。

2. 昭島市指定給水装置用材料の品目表

1 給水管

	品 目	適用規格及び仕様等	呼び径	確認方法
①	ステンレス鋼管	JWWA G 115 水道用ステンレス鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50	第三者認証 機関の認証 マーク
②	波状ステンレス鋼管	JWWA G 119水道用波状ステンレス鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50	
③	ダクタイトル鉄管	JWWA G 120水道用GX形ダクタイトル鉄管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	G X 形 75~250	
		JWWA G 113水道用ダクタイトル鉄管 (NS形) (エポキシ樹脂粉体塗装)	N S 形 300~350	
④	ダクタイトル鉄異形管	東京都水道用配管材料仕様書	G X 形 75~250	
		JWWA G 114水道用ダクタイトル鉄 異形管 (NS形)	N S 形 300~350	

2 給水用具

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
①	サドル付分水栓 (鉄管用)	ステンレス製サドル付 分水栓 日水協規格 タイプA	25 50	前澤給装(株)	ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ型・タイプA	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	ステンレス製フランジ型サドル付分水栓 NXF-S	
				(株)キッツ	ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ式(G型) [タイプA] WXKD	
				(株)日邦バルブ	ステンレス製サドル付分水栓 平行おねじ型・タイプA	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
②	ステンレス製 サドル付分水栓用 ソケット	分水栓用ソケット ユニオン型	25×20	前澤給装(株)	サドル付分水栓用ソケット ユニオンタイプ	第三者認証 機関の認証 マーク
			25×25	(株)タブチ	可撓式ステンレス鋼管用継手 YSM-3	
			50×30	(株)キッツ	ステンレス製水道用ステンレス鋼管用継手(ユニオンソ ケット)WJUW-MS	
			50×40			
			50×50		大平洋特殊鑄造(株)	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
③	ステンレス鋼管継 手	JWWA G 116水道用ステ ンレス鋼管用継手又は これと同等の規格に適 合するもの (ステンレス製伸縮可 とう式継手のみ)	20 ～ 50	前澤給装(株)	ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手 MSJ継手	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	可撓式ステンレス鋼管用継手 YSOO	
				(株)キッツ	ステンレス製水道用ステンレス鋼管用継手 (伸縮 可とう式) WJUW	
				(株)日邦バルブ	水道用ステンレス鋼管用 伸縮可とう継手 SFJ	
				大平洋特殊鑄造(株)	BMJ型	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
④	乙止水栓	ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP（左開） B-SSP（左開）	20 ～ 50	前澤給装(株)	ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP、B-SSP	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	ステンレス製ボール止水栓 YSB-HIVP-3*、YSB-SSP-3*	
				(株)キッツ	ステンレス製ボール止水栓 WSU-UGVT、WSU-UUT	
				(株)日邦バルブ	ステンレス製ボール止水栓 B-HIVP、B-SSP	
				大平洋特殊鑄造(株)	継手一体型止水栓 B-HIVP、B-SSP	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑤	G X形ソフトシー ル仕切弁	東京都水道用配管材料 仕様書	75 ～ 250			第三者認証 機関の認証 マーク

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑥	N S形ソフトシー ル仕切弁	東京都水道用配管材料 仕様書	300 ～ 350			第三者認証 機関の認証 マーク

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑦	メーター用止水栓 (ユニオン)	逆止弁付ボール伸縮止 水栓 開閉防止機能付 き (蝶ハンドル) ユニオン	13 ～ 25	前澤給装(株)	S型開閉防止2型(ST2型) 蝶H	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	L止水栓 盗難C形 BLS-TC・TI	
				(株)キッツ	蝶型BCハンドル開閉防止D型 WSB-GND	
				(株)日邦バルブ	NT-MS-PC伸縮ボール止水栓 蝶H	
		逆止弁付ボール伸縮止 水栓 (丸ハンドル) ユニオン	30 ～ 50	前澤給装(株)	水道用逆ボ止水栓S型並行おねじ・伸縮型 (呼び径30、40、50) 354764	
				(株)タブチ	逆止弁付きボール式止水栓 BLM (呼び径30、 40、50)	
(株)日邦バルブ	PC伸縮ボール止水栓 PC-MEO (呼び径30、4 0、50)					

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑧	メーター用止水栓 (フランジ)	逆止弁付ボール伸縮止 水栓 (丸ハンドル) フランジ	50	前澤給装(株)	水道用逆ボ止水栓S型並行おねじ・伸縮型 平行おねじ×フランジ (呼び径50) 354762	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	逆止弁付きボール式止水栓 BLFM-* (呼び径50)	
				(株)日邦バルブ	PC伸縮ボール止水栓 PC-MEO (呼び径50)	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑨	メーターバイパス ユニット 呼び径25～75	【東京都認証品】 メーター接続部 25-40 圧着式 50-75 ヴィクトリック×フランジ	25～75	前澤給装(株)	メーターバイパスユニット3型	都の 認証マーク
				(株)タブチ	メーターバイパス MTB-GJAB (30、40) MTB-GFAB-S (50)	
				(株)日邦バルブ	MBU-S、MBU-S2 EW-MBU-S (40.50) EW-MBU-S-N (50)	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑩	メーターユニット (埋設用)	<ul style="list-style-type: none"> ・1次側ボール止水栓 ・2次側に逆止弁 ・止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること ・メーター接続：圧着式 ・パッキン：メーターパッキン 	13～50	前澤給装(株)	メーターセット-2型、3型、40、50 (13～50)	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	メーターベース止水盗防TH形H付 MMBYUN-THH-S (20～25) メーターベース (ボックス一体) 盗防TH形MBB-U-O-TH (20)	
				(株)日邦バルブ	メーターユニット MUG・PK-PC (13～25)	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑪	メーターユニット (埋設用複式)	<ul style="list-style-type: none"> ・1次側ボール止水栓 ・2次側に逆止弁 ・止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること ・メーター接続：ねじ接続 (上水ねじ) ・パッキン：メーターパッキン 	13～25	前澤給装(株)	まとめーた	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	クワトロ FUA-BE (20・20×13S) FUS-BE20 FQAD (20・20×13S) FQSD (20)	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑫	メーターユニット (地上式複式)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1次側ボール止水栓 ・ 2次側に逆止弁 ・ 止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること ・ メーター接続：ねじ接続 (上水ねじ) ・ パッキン：メーターパッキン 	13~25	(株)日邦バルブ	アクアステージアMUA (メーターパッキン式のもの)	第三者認証 機関の認証 マーク

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
⑬	メーターユニット パイプシャフト用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1次側ボール止水栓 ・ 2次側に逆止弁 ・ 止水栓に開閉防止機能付き又は停水キャップが装着できること ・ メーター接続：圧着式 ・ パッキン：メーターパッキン 	13~50	前澤給装(株)	メーターセット PS5TK (13・20) L型、GL型、I型、GI型 PS3TK (25) L型、GL型、I型、GI型	第三者認証 機関の認証 マーク
				(株)タブチ	メーターユニットMUK5 (20・25) L-UVP、L-UP、L-GVUP、L-GVP、LP-UVP、LP-UP、LP-GVUP、LP-GVP、S-UVP、S-UP、S-GVUP、S-GVP、SP-UVP、SP-UP、SP-GVUP、SP-GVP	
				(株)日邦バルブ	メーターユニット RMUP3-PK (減圧弁付)、SMUP3-PK (減圧弁無) (13・20・25) RMUP3・EP、SMUP3・EP	

3 付属用具

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
①	止水栓きょう	蓋・蓋受：F C D 蓋に「S」マーク（注1）		前澤化成工業(株)	SSDD100・SSD75・SSDD150	

（注1）「S」マークは乙止水栓がステンレス製ボール止水栓を示す。

きょうの交換等で乙止水栓が砲金製の場合は「水」マークとする。

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	品名又は型式	確認方法
②	仕切弁きょう	鋳鉄製		日之出水道機器(株)	CVONS-21G-30LU（VDRタイプ） CVONS-17G-39LU(ALS*)昭島市型仕切弁筐 弁筐用底板（レジソノクリート）	

4 確認用の紋章又はマーク

第三者認証機関の認証マーク		
シール、印刷等	打刻、鋳出し等	打刻、押印、刷込み、鋳出し等
		
東京都の認証マーク		
打刻、鋳出し又は スタンプ	貼付けシール等	貼付けシール等
		

制定日	令和2年12月21日
施行日	令和3年1月4日
改定	令和3年6月1日
改定	令和4年7月1日